



**ISTITUTO COMPRESIVO ARBE ZARA**  
**C.F. 80124730153 C.M. MIIC8DG00L**

AR90809 - IC ARBE ZARA

Prot. 0005830/U del 14/11/2025

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## *Istituto comprensivo "Arbe - Zara"*

Viale Zara n. 96 (via Arbe, 21) - 20125 MILANO

C.F. 80124730153 – Cod. Mecc. MIIC8DG00L

Milano 02/88467600

Sito Istituto: [www.icarbezara.edu.it](http://www.icarbezara.edu.it) - istituzionale: [MIIC8DG00L@istruzione.it](mailto:MIIC8DG00L@istruzione.it)

posta certificata: [MIIC8DG00L@pec.istruzione.it](mailto:MIIC8DG00L@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fatturazione elettronica **UF58DE**

**Circolare n. 93**

**Protocollo e data come da segnatura**

Alle Famiglie  
dell'IC Arbe Zara  
Ai Docenti  
Al Personale  
Al DSGA  
Agli atti  
Al sito

### **Oggetto: Funzionamento dell'impianto di riscaldamento – Richiesta di sospensione delle segnalazioni**

Si comunica che l'impianto di riscaldamento dell'edificio scolastico è **interamente gestito da remoto** dal tecnico incaricato dal **Comune di Milano**, secondo le procedure operative stabilite dall'Amministrazione comunale.

Si rileva un numero crescente di segnalazioni relative a presunti malfunzionamenti dei caloriferi. A tale riguardo, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- La regolazione dell'impianto **non rientra nelle competenze della scuola**, essendo demandata esclusivamente al soggetto tecnico individuato dal Comune.
- L'attivazione e la disattivazione dei caloriferi avvengono in maniera automatizzata tramite **sonda termica**.
- Il sistema provvede all'**accensione automatica** quando la temperatura rilevata all'interno dell'edificio scende al di sotto dei 19°C, in conformità ai parametri impostati dal Comune di Milano.



**ISTITUTO COMPRENSIVO ARBE ZARA**  
**C.F. 80124730153 C.M. MIIC8DG00L**

AR90809 - IC ARBE ZARA

Prot. 0005830/U del 14/11/2025

Si invita pertanto cortesemente a **non inoltrare ulteriori segnalazioni** riguardanti l'accensione o lo spegnimento dell'impianto, poiché tali situazioni sono costantemente monitorate e gestite dal personale tecnico competente.

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico reggente

Dott. Davide Bassani

Firma autografata omessa ai sensi  
dell'art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 39